



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013

Jelenia Góra, 21.05.2013r.

IZP.271.28. 12.2013

wg rozdzielnika

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze**”.  
Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.28.2013.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi do nr 4 zostały przesłane Wykonawcom i umieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra pod linkiem:

<http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=9921&idmp=99&r=r>

### Pytanie nr 5:

„W punkcie 9.1.2 SIWZ dotyczącej wiedzy i doświadczenia wskazano iż Wykonawca spełni ten warunek pod warunkiem wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat realizacją i ukończeniem co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie drogi minimum klasy Z wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogi o długości nie mniejszej niż 1,0 km.

Czy warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert dwóch robót, w ramach których na jednej wykonano drogę klasy GP wraz z oświetleniem ulicznym o długości ponad 1 km, natomiast w ramach drugiej kanalizację deszczową z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych i nawierzchni mineralno-bitumicznych o długości ponad 1 km?”

### Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że zmienia treść warunku określonego w pkt. 9.1.2 Tomu I SIWZ oraz sekcji III.3.2) ogłoszenia o zamówieniu w BZP 182018-2013 z dnia 08.05.2013 r., w następujący sposób:

„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył realizację:

1/ co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie drogi minimum klasy Z wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogi o długości nie mniejszej niż 1,0 km.

**lub**

2/ co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie drogi minimum klasy Z:

– wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi o długości nie mniejszej niż 1,0 km.

**i**

– wraz z oświetleniem drogi o długości nie mniejszej niż 1,0 km.

Zamawiający przez przebudowę rozumie przebudowę drogi, która polegała na wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z podbudową, lub wykonywaniu korekt sytuacyjnych (poszerzenia) jezdni poprzez wykonanie nowej nawierzchni z warstwą wiążącą”.

**Pytanie nr 6:**

„Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2014 rodz.2 art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych, glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach), które produkowane są zgodnie z normą PN EN 295”

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający wymaga zastosowania w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych o tych samych wymiarach i parametrach, wyprodukowanych zgodnie z normą PN EN 295.

**Pytanie nr 7:**

„Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2014 rodz.2 art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w zadaniu, rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara gwarantowaną poprzez Aprobatę Techniczną, wydaną zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania...”

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający wymaga zastosowanie rur kamionkowych spełniających wymagania normy PN EN 295, co najmniej wewnątrz glazurowanych, posiadających średnice zgodne z dokumentacją projektową, spełniające warunki obliczeń wytrzymałościowych dla miejsca i poziomu ich posadowienia oraz uwzględniających metodę ich zabudowy, o konstrukcji rury i połączenia odpowiedniej do warunków i metody jej umieszczenia w gruncie. Połączenia będące integralną częścią rurociągu kanalizacyjnego muszą gwarantować szczelność dla wszystkich warunków związanych z metodą i warunkami zabudowy w tym, również ze względu na istnienie wód gruntowych.

**Pytanie nr 8:**

„Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2014 rodz.2 art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga żeby rury kamionkowe przeciskowe były glazurowane, posiadały manszety z dodatkiem molibdenu i były produkowane zgodnie z normą PN EN 295-7 wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania”

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający wymaga aby zastosowane rury kamionkowe były zgodne z normą PN EN 295-7 i spełniały wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania zgodnie z normą PN EN 295-7 wg technologii producenta.

**Pytanie nr 9:**

„Prosimy o dokładne określenie rodzaju asfaltu, jaki trzeba zastosować do produkcji mieszanek bitumicznych i betonu asfaltowego na:

- warstwę wiążącą BA
- warstwę ścieralną BA
- warstwę ścieralną SMA”

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Do produkcji betonów asfaltowych i mieszanek bitumicznych należy zastosować lepiszcza zalecane w Wymaganiach Technicznych dla nawierzchni asfaltowych na drogach publicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 wydane przez IBDiM w Warszawie w 2008 roku.

Dla warstwy wiążącej lepiszcza asfaltowe 35/50, 50/70, PMB 25/55-60, dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego lepiszcza asfaltowe 50/70, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, dla warstwy ścieralnej z SMA lepiszcza asfaltowe PMB 45/80-55, PMB 45/80-65.

**Pytanie nr 10:**

„Prosimy o zastąpienie wycofanej i nieobowiązującej normy PN-S na normę PN-EN zawartej w specyfikacjach: SSTD.05.03.11, D.05.03.13, D.04.07.11, D.04.08.01”

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Zamawiający w związku z wprowadzeniem norm zharmonizowanych oraz nowych wytycznych przy projektowaniu i wykonawstwie nawierzchni dróg publicznych, w okresie po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji, zamieszcza treść ST które należy traktować jako zamiennie uzupełnienie SST w zakresie nawierzchni i podbudów asfaltowych.

**Pytanie nr 11:**

„Czy materiał na wykonanie nasypów należy kupić, czy ma to być materiał pochodzący z dokopu?”

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zamawiający informuje, że materiał na wykonanie nasypów należy dowieźć, nie ma możliwości wykonania dokopów w obrębie realizowanej inwestycji. Zamawiający umieszcza pomocniczo obliczenia dla przedmiaru branży drogowej inwestycji.

**Pytanie nr 12:**

„W dokumentacji projektowej rys. 3.1 Profil podłużny kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami D15 i D16 zaznaczono przecisk rura stalowa DN 1100 o długości 20m a w przedmiarach brak jest takiej pozycji do wykonania. Prosimy o wyjaśnienie sprawy oraz jeżeli przecisk jest do wykonania o dodanie pozycji przedmiaru”

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 13:**

„Prosimy o załączenie uzgodnień z właścicielami sieci w pobliżu których przebiega inwestycja (Orange, Dialog, Turon, DSG, Wodnik)”

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Zamawiający zamieszcza kopię posiadanych uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej.

**UWAGA:**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z istotnymi pytaniami oraz odpowiedziami na nie, zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Jest:

**TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

do dnia	<b>23 maja 2013 r.</b>	do godz.	<b>10:00</b>
---------	------------------------	----------	--------------

**TERMIN OTWARCIA OFERT:**

w dniu	<b>23 maja 2013 r.</b>	godz.	<b>11:00</b>
--------	------------------------	-------	--------------

Winno być:

**TERMIN SKŁADANIA OFERT:**


do dnia	<b>28 maja 2013 r.</b>	do godz.	<b>10:00</b>
---------	------------------------	----------	--------------

**TERMIN OTWARCIA OFERT:**

w dniu	<b>28 maja 2013 r.</b>	godz.	<b>11:00</b>
--------	------------------------	-------	--------------

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

MIASTO JELENIA GÓRA  
Plac Ratuszowy nr 58  
58-500 JELENIA GÓRA  
NIP 611-000-38-99, Regon 230821523  
(1)

z up. PREZYDENTA MIASTA  
JELENIEJ GÓRY  
  
Mirosława Dzika  
Zastępca Prezydenta Miasta