



Jelenia Góra, dnia 16 maja 2013 r.

MZDiM/ZP-1/.2788./2013

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej Góry”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity ze zmianami) Zamawiający odpowiada na pytanie dotyczące zapisów SIWZ.

Pytanie nr 1: Proszę o podanie głębokości studni, które będą podlegać wymianie – Wymiana studni ściekowej rewizyjnej betonowej DN 1000 z wjazdem D400 wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej.

Odpowiedź: Studnie D400 w mieście Jelenia Góra mają głębokość od 2,5 ÷ 3,5 m głębokości. Wobec powyższego należy do kalkulacji ceny przyjąć średnią głębokość.

YREK FOR
mgr. Czesław Wandzel