

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu**” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jeleniej Górze, przy ul. PCK 14”.

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.68.2013.

- I. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi zostały przesłane Wykonawcom i umieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra pod linkiem:

<http://www.bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=10179&idmp=99&r=r>

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści zastosowanie trawy syntetycznej o parametrach technicznych lepszych niż zaproponowane w projekcie tj.

Parametry trawy syntetycznej:

- typ włókna, monofil, przekrój diamentu
- ciężar włókna: min. 8.800 Dtex
- skład chemiczny włókna: Polietylen
- wysokość włókna: min 20 mm
- gęstość trawy: min. 300.000 włókien / m²
- kolor nawierzchni zielony?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający, za zgodą projektanta, zmienia parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetycznej:

- typ włókna, monofil, przekrój diamentu
- ciężar włókna: min. 8.800 Dtex
- skład chemiczny włókna: Polietylen
- wysokość włókna: min 20 mm
- gęstość trawy: min. 300.000 włókien / m²
- kolor nawierzchni zielony.

- II. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ, w następujący sposób:

1. W tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia do pkt. II. **dopisuje się ppkt 3 w brzmieniu:**

„Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące certyfikaty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej:

- a) atest higieniczny PZH,
- b) deklarację producenta trawy na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 lub rekomendacja techniczna ITB,
- c) kartę techniczną potwierdzoną przez producenta,
- d) autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na zadanie objęte przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

Jednocześnie odpowiedniej zmianie ulega numeracja pkt II Tomu III SIWZ

2. W tomie I SIWZ zmianie ulega zapis pkt. 14.3.13), który otrzymuje następujące brzmienie:

„Dokumenty wymienione w pkt II.2. i **II.3.** Tomu III SIWZ potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni.”

III. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Jest:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

w dniu	08 lipca 2013 r.	godz.	10:00
--------	------------------	-------	-------

Winno być:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

w dniu	10 lipca 2013 r.	godz.	10:00
--------	------------------	-------	-------

Jest:

TERMIN OTWARCIA OFERT:

w dniu	08 lipca 2013 r.	godz.	11:00
--------	------------------	-------	-------

Winno być:

TERMIN OTWARCIA OFERT:


w dniu	10 lipca 2013 r.	godz.	12:00
--------	------------------	-------	-------

Jednocześnie odpowiednio zmieniają się zapisy pkt. 15. i pkt 16. Tomu I SIWZ

IV. Zamawiający w konsekwencji powyższych zmian zamieszcza na stronie BIP pod adresem: <http://www.bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=10179&idmp=99&r=r> zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY


Mariusz Dziaka
Zastępca Prezydenta Miasta

