

Zamawiający:

Miasto Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

Adres obiektu budowlanego:

ul. Osiedle Robotnicze
w Jeleniej Górze, woj. dolnośląskie

**BUDOWA POCHYLNI
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DO BUDYNKU PRZY UL. OSIEDLE ROBOTNICZE 47A
W JELENIEJ GÓRZE**

OPIS TECHNICZNY

Nazwa i adres Zamawiającego:

**Miasto Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra**

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Celem zamawiającego jest ułatwienie dostępu do budynku Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym: nr 69/2 obręb 0018 AM-1.

Przyjęte rozwiązania projektowe:

fundamenty:

Zaprojektowano wykonanie ścianek fundamentowych z betonu B25, zagłębionych w gruncie na 50cm, ułożonych na warstwie podbudowy z chudego betonu oraz 2 warstwach papy izolacyjnej ułożonej na sucho. Ścianki o szerokości 25cm przewidziano zbroić prętami 4x12mm i strzemionami ϕ 6mm co 30cm. Wykonane ściany należy zaizolować powłokowo dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno.

murki:

Przewidziano wykonanie murków wysokości 19÷76cm nad płaszczyzną ruchu z cegły klinkierowej.

izolacja przeciwwilgociowa:

Na styku muru z cegły klinkierowej z gruntem przewidziano wykonanie izolacji z folii kubełkowej z pełnym systemem.

nawierzchnia pochylni:

nawierzchnie pochylni należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr 6cm ułożonej na podsypce gr. 5cm z miazgi kamiennego oraz podbudowie gr. 25cm z mieszanki kamienia łamanego frakcji 4-31,5mm.

balustrady:

Przewidziano wykonanie balustrady stalowej ocynkowanej z rur o średnicy 50mm. Słupki należy osadzić w murze na gł. 30cm. Poręcze należy usytuować na wysokościach 0,75 i 0,90m od płaszczyzny ruchu, z odstępem między nimi w granicach 1,0÷1,1m. Przy mocowaniu poręczy do murka należy zachować minimum 5cm odstęp pomiędzy pochwytem a murkiem. Poręcze przed początkiem i za końcem należy przedłużyć o min. 30cm i zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.