



3		0043 46	Rozłącznik izolacyjny trójbiegunowy 3-bieg, 32A	FR303 32A	LEGRAND	1
2		0043 46	Rozłącznik izolacyjny trójbiegunowy 3-bieg, 32A	FR303 32A	LEGRAND	1
1		6052 71	Obudowa bz listwami przyłączeniowymi 6 modułów	S6	LEGRAND	1
Lp	Symbol	Nr ref.	Nazwa, dane techniczne	Typ	Producent	Szt

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"  
Marek Masłowski



branża	nazwisko	uprawnienia	data	podpis	Skala
elektryczna projektant	Jerzy Kwiatkowski	64/90/UW	07/2009		---
elektryczna sprawdzający	mgr inż. Lubomira Morawska	102/72/Wm	07/2009		Stadium
temat	PROJEKT WYKONAWCZY DOBUDOWY SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH WRAZ Z PROJEKTEM GARAŻU TRZYSTANOWISKOWEGO, TRYBUN TERENOWYCH DLA BOISKA SPORTOWEGO, 16 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z PLACEM MANEROWYM NA TERENIE DZIAŁKI NR 79 / 2				PW
inwestor	MIASTO JELENIA GÓRA PL. RATUSZOWY 58 58-500 JELENIA GÓRA				
obiekt	BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH				
adres	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH JELENIA GÓRA 58 – 500 UL. KRUSZIWCKA 3 DZ. NR 79/2 OBRĘB J.G. Am 4				Nr rys.
tytuł rysunku	SKRZYNKA WYŁĄCZNIKÓW SW				E13