

Jelenia Góra, 21.05.2010 r.

IZP.341-26.3/2010

wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze przy ul. Okrzei 10 wraz z uporządkowaniem terenu”.

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.341-26/2010

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz.1655, ze zm.) informuje, że w w/w postępowaniu w dniu 20.05.2010 r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

#### **Pytanie nr 1:**

*Czy Zamawiający odstąpi od żądania atestu niepalności dla nawierzchni syntetycznych boiska wielofunkcyjnego ? Atest niepalności dla nawierzchni syntetycznych zewnętrznych nie jest wymagany żadnym prawem budowlanym i takiego badania na nawierzchnie syntetyczne się nie przeprowadza. Proszę także o korektę informacji dotyczącej rodzaju wypełnienia trawy syntetycznej. Trawy wielofunkcyjne wypełnia się tylko piaskiem kwarcowym. W związku z tym proszę o skorygowanie zapisu:*

*Wypełnienie: granulaty gumowy (produkcji wtórnej) i piasek kwarcowy. I pozostawienie tylko piasek kwarcowy.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie będzie wymagał atestu niepalności dla nawierzchni syntetycznych boiska wielofunkcyjnego.

Natomiast wymagane będą następujące dokumenty:

1. atest higieniczny PZH,
2. deklaracja producenta trawy na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 lub rekomendacja techniczna ITB,
3. karta techniczna potwierdzona przez producenta,
4. autoryzacja producenta na zadanie objęte przedmiotem zamówienia (przetargiem).

Zamawiający koryguje zapis dotyczący wypełnienia trawy – winno być: wypełnienie - piasek kwarcowy.

#### **Pytanie nr 2:**

*Zamawiający w Opisie technicznym str. 2 opisuje pkt.6.3.1. podaje wymagane parametry ciężar włókna: min. 88.000 Dtex, rozumiem że to pomyłka pisarska i powinno być 8800 Dtex. Proszę o poprawienie tego wpisu.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i jednocześnie uściśla parametry techniczne trawy na boisko sportowe:

- typ: monofil ( inaczej niefibrylowane)
- rodzaj: 100% polietylen
- wysokość: min. 18mm
- grubość: min. 120 mikronów
- gęstość: min. 300.000 włókien/m<sup>2</sup>
- **dtex: min. 8.800 dtex**

**Pytanie nr 3:**

*Zamawiający w Opisie technicznym str. 2 opisuje pkt. 6.3.1 podaje wymagania wysokości włókien trawy równą 18mm, natomiast na przekrojach nawierzchni jest podana wartość 15mm. proszę o jednolicense dokumentacji i zmodyfikowanie zapisu dopuszczając wysokość włókien od 15mm do 20mm. Taki zapis umożliwi zaproponowanie większej ilości ofert spełniające wszystkie pozostałe parametry.*

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Patrz odpowiedź dla pytania nr 2.

**Pytanie nr 4:**

*Zamawiający wymaga aby trawa syntetyczna była wypełniona piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Trawy syntetyczne o wysokości włókien do 30mm są zasypywane wyłącznie piaskiem kwarcowym, rodzaj wypełnienia musi być zgodny z kartą techniczną producenta. Proszę o wykreślenie zapisu w Opisie Technicznym „wypełnienie: granulaty gumowy (produkcji wtórnej)..”*

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Patrz odpowiedź dla pytania nr 1.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz sprostowania, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta  
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych  
Mirosława Dzika