



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY  
ŚLĄSK

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**

Jelenia Góra, 31.05.2010

IZP.341-12.3/2010

wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ – DOTKNAĆ PRZESZŁOŚĆ-wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie - **Modernizacja i adaptacja wieży zamkowej.**”

Nr postępowania IZP.341-12/2010

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu w dniu 26.05.2010 wpłynęły zapytania o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

„Proszę o udostępnienie rysunku wykonawczego schodów wewnętrznych, drewnianych z poziomu nr 2 do poziomu nr 8.”

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że wykonany przez Projektanta projekt nie zawiera rysunków wykonawczych schodów z poziomu nr 2 na poziom nr 8, ponieważ jest niemożliwy do określenia rzeczywisty obrys murów na poszczególnych wysokościach. Inwentaryzacja przedstawia rzuty na regularnym kole i ośmioboku. Rzeczywiste wymiary różnią się od wymiarów przedstawionych na rysunkach z uwagi na znaczne nierówności ścian. Ponadto realizacja schodów zależy od wykonania nowych stropów. W związku z powyższym po wykonaniu stropów należy dokonać pomiarów i ustalić geometrię schodów. W projekcie przedstawiono opisowo i rysunkowo wykonanie schodów. Konieczne wyjaśnienia będą udzielane w trakcie realizacji w ramach nadzoru autorskiego na budowie.

**Pytanie nr 2:**

„Proszę o udostępnienie rysunku wykonawczego schodów wewnętrznych, stalowych z poziomu nr 8 na poziom nr 9.”

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową udostępnioną na stronie internetowej umieszczając w/w rysunek wraz z opisem.

**Pytanie nr 3:**

„Proszę o udostępnienie rysunków stolarki okiennej i drzwiowej (wymiary, materiał itp.)”

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że Projekt nie zawiera rysunków wykonawczych drzwi, ponieważ wymiary drzwi są uzależnione od kamiennych portali, które należy wmurować na poziomie nr 1 i na poziomie nr 2 a wymiary drzwi dostosować do wbudowanych portali pozyskanych z odzysku. Również drzwi w poziomie nr 9 należy zamówić wg rzeczywistych wymiarów po wykonaniu części nadbudowanej. Istniejące okienka nie będą przeszklone a jedynie zabezpieczone drobną siatką stalową w celu zapewnienia naturalnego przewiewu we wnętrzu. W części nadbudowanej należy wykonać okna drewniane krosnowe jednoszynowe nieotwieralne .

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz sprostowania, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych  
Mirosława Dzika