

Jelenia Góra, 21.06.2010 r.

IZP.341-31.4/2010

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zapytania ofertowego na na zadanie pn.: „**Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa kotłowni gazowej z modernizacją instalacji c.o.i c.w. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10 przy ul. Zjednoczenia Narodowego 15 w Jeleniej Górze**”.

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.341-31.2/10

Zamawiający informuje, że do w/w zapytania ofertowego w dniu 18.06.2010 r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o przesłanie SIWZ na przetarg pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa kotłowni gazowej z modernizacją instalacji co. i c.w. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10 przy ul. Zjednoczenia Narodowego 15 w Jeleniej Górze”

Ponadto proszę o informację o samym obiekcie jego wielkość, kubatura powierzchnia etc? oraz proszę o ifo co należy rozumieć poprzez:

- uruchomienia instalacji wentylacji mechanicznej kuchni,
- zabezpieczeniem poziomu piwnicy przed wodą gruntową.

Czy posiadacie Państwo jakąś archiwalną dokumentację projektową tego obiektu (architektura, instalacje sanitarne, elektryczne) które mogłyby być materiałem wyjściowym do projektowania?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podaje dodatkowe informacje o obiekcie:

- kubatura – 5.810 m³;
- powierzchnia użytkowa 1.260 m²;
- konstrukcja / technologia – tradycyjna;
- liczba kondygnacji – 3;
- liczba osób użytkujących budynek – 220.

Zamawiający nie posiada żadnej dokumentacji projektowej, która mogłaby być materiałem wyjściowym do projektowania.

Ponadto w zapytaniu ofertowym wkraśl się błąd:
jest :

- e) Projekt budowlano-wykonawczy kotłowni (opalanej gazem ziemnym) wraz z:
 - ekspertyzą konstrukcyjno-budowlaną dotyczącą lokalizacji kotłowni,
 - wytycznymi budowlanymi dot. pomieszczenia kotłowni na poddaszu,
 - wytycznymi dot. instalacji elektrycznych i automatyki,
 - centralnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej,
 - uruchomienia instalacji wentylacji mechanicznej kuchni,
 - zabezpieczeniem poziomu piwnicy przed wodą gruntową,

winno być:

- e) Projekt budowlano-wykonawczy kotłowni (opalanej gazem ziemnym) wraz z:
- ekspertyzą konstrukcyjno-budowlaną dotyczącą lokalizacji kotłowni,
 - wytycznymi budowlanymi dot. pomieszczenia kotłowni na poddaszu,
 - wytycznymi dot. instalacji elektrycznych i automatyki,
 - centralnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
Mirostawa Dzika

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych
M. Dzika
Mirostawa Dzika