

Jelenia Góra, 02.06.2011 r.

IZP.271.45.6.2011
L. dz. 1472/2011

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 34**”

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.45.2011

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi do nr 3 przesłano Wykonawcom i umieszczono na stronie <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=6013&idmp=99&r=r>

Pytanie nr 4:

„W projekcie umowy par. 5 pkt.7 jest napisane:

„Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy”.

Pytanie:

Czy zamawiający może zmienić treść zapisu ww. punkcie na brzmiący:

„Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może udzielić na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak. Zamawiający zmienia treść § 5 ust.7 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może udzielić na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy”.

Pytanie nr 5:

„Zamawiający w odpowiedziach z dnia 31.05.2011 podaje parametry techniczne trawy syntetycznej i wymaga aby trawa była wykonana z włókien monofilowych. Przedmiotem zamówienia jest boisko wielofunkcyjne o nawierzchni w dwóch kolorach zielonym i czerwonym (pola bramkowe), proszę przyjąć do wiadomości że włókna monofilowe produkowane są wyłącznie w odcieniach zieleni i nie ma możliwości wykonania Ich w kolorze czerwonym. Proszę zmodyfikować projekt i zmienić kolorystykę boiska na kolor 100% zielony lub dopuścić trawę syntetyczną wykonaną z włókien fibrylowanych, które występują w kolorze czerwonym.

Niżej podaje parametry trawy o włóknach fibrylowanych:

- wysokość włókna: 15mm
- skład włókna: polipropylen
- struktura: fibrylowana
- Dtex: 6600
- ilość włókien: 84000 /m2
- grubość włókna: 60 mikronów
- kolory: zielony, czerwony

Dodam również że oferowana trawa posiada rekomendację ITB, atest PZH, deklarację zgodności z PN-EN 15330 oraz certyfikat ITF.”

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiający koryguje zapis dotyczący koloru trawy – winno być: kolor nawierzchni – zielony.

Parametry techniczne trawy i wymagane dokumenty - patrz odpowiedź dla pytania nr 1 i nr 2.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz sprostowania, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

NA CZELNIK
Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych

Miroslaw Dzika

.....