

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający będzie wymagał następujące dokumenty:

1. atest higieniczny PZH,
2. deklaracja producenta trawy na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 lub rekomendacja techniczna ITB,
3. karta techniczna potwierdzona przez producenta,
4. autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na zadanie objęte przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Pytanie nr 3:

„Zamawiający w dokumentacji określa parametry jakie ma spełnić trawa syntetyczna, m.in. wysokość włókien jako 15mm, pozostałe parametry jakich wymaga Zamawiający są charakterystyczna dla nawierzchni na boiska piłkarskie o długości włókien 60mm. Żadna nawierzchnia o krótkim włóknie nie spełni takich wymagań. Rodzaj wypełnienia jaki chce zamawiający również jest nieadekwatny do nawierzchni. Krótkie nawierzchnie zasypuje się tylko piaskiem kwarcowym, a nie jak podane jest w projekcie że nawierzchnia ma być zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. W związku z dużymi niejasnościami co do rodzaju nawierzchni, proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrach:

Wysokość włókien – 15 mm,

Typ włókna – fibrylowane,

Ciężar 6 600 dtex,

Materiał włókna – polipropylen gr. 60 μ

Gęstość – 39 900 pęczków / 79 800 włókien

Przepuszczalność wody – 360l/h/m²

Trwałość koloru, odporna na UV oraz na ekstremalne temperatury

Kolor – ceglany i zielony

Wypełnienie – piasek kwarcowy 18-20 kg/m²

Oferowana nawierzchnia posiada: kartę techniczną, atest PZH, rekomendację techniczną ITB, certyfikat ITF, autoryzację producenta.”

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający koryguje zapis dotyczący wypełnienia trawy – winno być: wypełnienie - piasek kwarcowy.

Parametry techniczne trawy i wymagane dokumenty - odpowiedź jak na pytanie nr 1 i nr 2.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz sprostowania, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych
Dzika
Mirosława Dzika

.....