

Jelenia Góra, 31.05.2011 r.

IZP.271.45.3.2011

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 34**”

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.45.2011

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1:

„Inwestor w Projekcie budowlanym umieścił parametry dotyczące trawy syntetycznej, który w żaden sposób nie odpowiada nawierzchniom na boiska wielofunkcyjne. Parametry wpisane w projekcje są spisanyymi z programu ORLIK danymi dotyczącymi trawy o wysokości 60 mm na boisko piłkarskie. Prosimy o zmianę parametrów nawierzchni, tak aby jej parametry odpowiadały przeznaczeniu obiektu.”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zmienia parametry techniczne trawy:

- typ: monofil (inaczej niefibrylowane)
- rodzaj: 100% polietylen
- wysokość: min. 18mm
- grubość: min. 120 mikronów
- gęstość: min. 300.000 włókien/m²
- dtex: min. 8.800 dtex

Pytanie nr 2:

„Czy umawiający w celu weryfikacji jakości nawierzchni będzie żądał niżej wymienionych dokumentów:

- *Ważna Aprobata ITB lub Rekomendacja Techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. Dokument musi potwierdzać, że oferowana przez Wykonawcę nawierzchnia (trawa syntetyczna) posiada parametry techniczne nie gorsze od wymaganych.*
- *Aktualny certyfikat ITE dla oferowanej nawierzchni*
- *Atest higieniczny PZH dla trawy syntetycznej,*
- *Badania pod kątem ochrony środowiska potwierdzające zgodność nawierzchni normą DIN V 18035-7,*
- *Karta techniczna oferowanej nawierzchni wydana i podpisana przez producenta zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni*
- *Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni. Autoryzacja musi być wydana specjalnie na zadanie objęte przetargiem. Autoryzacja musi zawierać potwierdzenie dostarczone przez producenta wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów do wykonania konkretnego oferowanego rodzaju nawierzchni, w przypadku wygrana przez oferenta przetargu.*
- *Próbka trawy syntetycznej o wymiarach 20x15 cm z etykietą producenta.*
- *Atest na niepalność”.*