

Jelenia Góra, 21.07.2011 r.

IZP.271.74.6.2011

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Karola Miarki od ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze – Etap II – Zadanie II – Przebudowa drogi i budowa oświetlenia drogowego”.

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.74.2011

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie i odpowiedź do nr 1 przesłano Wykonawcom i umieszczono na stronie <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=6430&idmp=99&r=r>

Pytanie nr 2:

„W związku z tym, że minimum produkcyjne dla kabli YXAKXS 3x240/50 mm² 6/10kV oraz 3x35/16 mm² 6/10kV to 3 km zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie kabli typu YXAKXS 1x240/50 mm² 6/10 kV oraz 1x35/16 mm² 6/10 kV układane w 3 odcinkach.”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę kabli. Należy wykonać sieć oświetleniową zgodnie z projektem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz sprostowania, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych
Dzika
Mirostawa Dzika

.....