

Pytanie nr 8:

„Zamawiający w przedmiarze dot. Bieżni poz. 230 i 240 umieścił identyczne zapisy wykonania nawierzchni poliuretanowej używanej o gr. 3mm. Prawdopodobnie jest to błąd pisarski, nawierzchnie poliuretanowe typu NATRYSK wykonywane są dwuwarstwowo, pierwsza warstwa pośrednia o gr. 10-11mm i warstwa użytkowa o gr. 2-3mm. Proszę o skorygowanie opisów wskazanych wyżej pozycjach przedmiaru oraz uwzględnienie przedmiaru o wykonanie warstwy ET gr. 30mm, która jest wymagana przy podbudowie mineralnej?”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Wycenę robót do oferty i budowę boiska należy wykonać w oparciu o załączony projekt budowlany. W przypadku różnic ilościowych, pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót, należy do wyceny przyjąć ilości wynikające z projektu budowlanego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz sprostowania, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych
Dzika
Mirostawa Dzika

.....