

Jelenia Góra, 30.11.2011r.

Uczestnicy postępowania
w trybie do 14 000 EURO

W związku ze złożeniem zapytania w prowadzonym postępowaniu na „Dostawę i montaż centrali sygnalizacji pożarowej wraz z oprogramowaniem, dodatkowo z adapterem linii bocznych dla systemu nieadresowalnego w budynku Urzędu Miasta Jelenia Góra” przekazuję:

Złożone zapytanie	Odpowiedź
Jaka jest gwarancja na to iż czujki oraz system jest w 100% sprawny?	Ostatni przegląd został dokonany 14.10.2011r. System sprawny.
Ile jest i jakie są czujki?	Obecnie 28 szt. Czujki optyczne DOR-40
Jaka była dotychczas centrala i ile miała pętli dozorowych?	Centrala analogowa POLON -ALFA IGNIS 1080 , osiem linii dozorowych.

Termin złożenia oferty nie ulega zmianie.

z up. PREZYDENTA MIASTA


Barbara Chrobot
Sekretarz Miasta Jeleniej Góry


NACZELNIK
WYDZIAŁ INFORMASYKI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Tomasz Dumycz