



URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

**PROCEDURA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W
ZŁOTYCH KWOTY 14000 EUR**

EDYCJA:
B/1

INDEX:
3/Po-6

STRONA:
1

Znak sprawy: BHP.2550.4.2011

Jelenia Góra, 25.11.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra zaprasza do złożenia ofert na:

„Dostawa i montaż centrali sygnalizacji pożarowej wraz z oprogramowaniem, dodatkowo z adapterem linii bocznych dla systemu nieadresowalnego w budynku Urzędu Miasta Jelenia Góra

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż centrali cyfrowej sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Jelenia Góra, wraz z adapterem linii bocznych.

Wymagania dla centrali sygnalizacji p.poż.

- Centrala cyfrowa wieloprocesorowa z podwójnym układem sterowników procesorowych,
- ilość pętli dozoru min. 4 max. 8
- możliwość obsługi pętli liniowych i promieniowych
- wbudowana drukarka
- możliwość podłączenia klawiatury komputera i czytnika kodów paskowych
- sieciowanie do 31 central w pierścieniowej strukturze hierarchicznej
- możliwość pracy z łączami optycznymi (światłowodowymi)
- łącze sieci LAN
- możliwość zaprogramowania 1024 stref dozoru
- informacje wyświetlane na dużym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pracującym w trybie graficznym
- 17 wariantów alarmowania
- rejestr operacji : 2000 ostatnich zdarzeń
- licznik alarmów do 9999
- miejsce na akumulatory wewnątrz obudowy centrali
- max dopuszczalna rezystancja linii dozoru 2x100 Ω
- max pobór prądu podczas dozoru 0,6A
- zasilanie podstawowe 230V
- zasilanie rezerwowe 24V
- oprogramowanie do wizualizacji stanów centrali.

Dodatkowe warunki:

- 4 szt. adapter linii bocznych dla systemu nieadresowalnego. Adapter musi obsługiwać czujki szeregu 30 i 40 Produkcji POLON-ALFA które obecnie są zainstalowane w wybranych pomieszczeniach.
- Centrala powinna być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w sierpniu 2011.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Zamontowanie nowej centrali pożarowej,
2. Podłączenie do istniejącego systemu oraz uruchomienie centrali sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29.

Termin realizacji zamówienia: **15 grudnia 2011 r.**

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej, pokój nr 301, **do dnia 02.12.2011 r. do godz. 10:00**

5. Termin otwarcia ofert: 02.12.2011 r. godz. 10:30 .

6. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.



URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

PROCEDURA O UDZIELENIE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W
ZŁOTYCH KWOTY 14000 EUR

EDYCJA:
B/1

INDEX:
3/Po-6

STRONA:
2

7. Wzór oferty: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

8. Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

9. Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
- Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:

Oferta w postępowaniu: **„Dostawa i montaż centrali sygnalizacji pożarowej wraz z oprogramowaniem w budynku Urzędu Miasta Jelenia Góra.**

- Nazwa i adres Wykonawcy.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Teresa Brodowska, tel 75 75 46 132, fax 75 75 46 159, e-mail: tbrodowska@jeleniagora.pl

z up. PREZYDENTA MIASTA

Barbara Chreber

Sekretarz Miasta Jeleniej Góry

.....
data i podpis osoby upoważnionej