URZĄD MIASTA
(1) JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul.Sudecka 29, tel. 75-75-46-225, fax 75-75-46-204
58-500 JELENIA GÓRA

Jelenia Góra, 29.06.2012 r.

IZP.271.85.2.2012

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 oraz przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze".**
Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.85.2012

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie nr 1:
„Proszę o ujednolicenie informacji odnośnie wymiany okien w piwnicy:
- budynku 11 w przedmiarze jest 7 sztuk(1,75m2 ?) a w opisie poz.6.6 okna 65x55cm sztuk 6 co daje 2,145m2
- budynek 13 w przedmiarze jest 7 sztuk (1.75m2 ?) w opisie brak informacji
- budynek 15 w przedmiarze jest 7 sztuk (1,75 m2?) w opisie brak informacji

W przedmiarze robót budynku nr 11 ,13,15 występuje naprawa obróbek z papy wierzchniego krycia taka sama ilość jak krycie jednokrotne dachu czy to nie jest pomyłka?"

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że koryguje zapisy odpowiednich pozycji załączonego do SIWZ przedmiaru robót zgodnie z poniższym zestawieniem:

„Wymiana okienek piwnicznych:

Budynek nr 11 – przedmiar robót – element 3, poz. 31	jest	1,75 m^2
	powinno być (0,36*6)	**2,15 m^2**
Budynek nr 13 – przedmiar robót – element 3, poz. 28	jest	1,75 m^2
	powinno być	**0,00 m^2**
Budynek nr 15 – przedmiar robót – element 3, poz. 31	jest	1,75 m^2
	powinno być	**0,00 m^2**

Naprawa obróbek z papy wierzchniego krycia :

Budynek nr 11 – przedmiar robót – element 1, poz.6	jest	178,60 m^2
	powinno być	**29,53 m^2**
Budynek nr 13 – przedmiar robót – element 1, poz.5	jest	182,15 m^2
	powinno być	**26,40 m^2**
Budynek nr 15 – przedmiar robót – element 1, poz.6	jest	178,60 m^2
	powinno być	**29,53 m^2** „

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK
REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Mariola Jakubów