

Jelenia Góra, 25.07.2012 r.

IZP.271.91.4.2012

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa ulic Wyczółkowskiego i Koziej w Jeleniej Górze.**

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.91.2012

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi do nr 5 przesłano Wykonawcom i umieszczono na stronie internetowej pod linkiem: <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=8484&idmp=99&r=r>

Pytanie nr 6:

„Proszę o wyjaśnienie następującej wątpliwości: Zamawiający wymaga zastosowania farby chlorokauczukowej do oznakowania poziomego grubowarstwowego, tymczasem farba chlorokauczukowa służy do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego, które z kolei nie pozwala na osiągnięcie zakładanej KO Zamawiającego.

W związku z powyższym proszę o informację czy mamy zastosować oznakowanie grubowarstwowo, ale nie farba chlorokauczukowa czy cienkowarstwowo farbą chlorokauczukową, ale o mniejszej grubości niż zakładana przez Zamawiającego?”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Oznakowanie należy wykonać w technologii grubowarstwowej stosując masy remoplastyczne lub chemoutwardzalne.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz sprostowania, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK
REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Mariola Jakubów
Mariola Jakubów