

IZP.271.138.14.2012

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Wrzosowej w Jeleniej Górze”.

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.138.2012

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi do nr 6 przesłano Wykonawcom i umieszczono na stronie internetowej pod linkiem: <http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=8947&idmp=99&r=r>

Pytanie nr 7:

„Prosimy o jednoznaczne podanie grubości warstwy podbudowy z BA poz. 16 przedmiaru oraz warstwy ścieralnej poz. 17”.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Podbudowa gr. 7 cm (AC 16P)
warstwa ścieralna gr. 5 cm (AC 11S).

Pytanie nr 8:

„Prosimy o potwierdzenie grubości: 5 cm podbudowy z kruszywa pod sięgacz i jezdnię w ilości 3109,6 m² – poz. 13 przedmiaru”.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający potwierdza grubość warstwy podbudowy 5 cm.

Pytanie nr 9:

„Prosimy o przekazanie przekroju normalnego dla konstrukcji drogi i chodników z podaniem grubości warstw”.

Odpowiedź na pytanie nr 9:


JEZDNIA:

1. Na istniejącej nawierzchni tłuczniowej:
 - warstwa górna z kruszyw 0/31,5 – gr. 5 cm,
 - podbudowa z BA (AC16P) – gr. 7 cm,
 - nawierzchnia warstwa ścieralna (AC11S) – gr. 5 cm.
2. Na poszerzeniach:
 - warstwa odsączająca z piasku – gr. 10 cm,
 - warstwa dolna z kruszyw – gr 5 cm
 - warstwa górna z kruszyw – gr. 10 cm,
 - podbudowa z BA (AC16P) – gr. 7 cm,
 - nawierzchnia warstwa ścieralna (AC11S) – gr. 5 cm.

CHODNIK:

1. warstwa górna z kruszyw – gr. 10 cm,
2. podsypka z miazgi kamiennego – gr 3 cm,
3. nawierzchnia z kostki betonowej – gr. 8 cm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK
REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Mariola Jakubów