

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Przebudowa ulicy Wrzosowej w Jeleniej Górze**”.

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.138.2012

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi do nr 3 przesłano Wykonawcom i umieszczono na stronie internetowej pod linkiem: <http://bip.um-jeleniagora.dolnyślask.pl/dokument.php?iddok=8947&ldmp=99&r=r>

Pytanie nr 4:

„W zamieszczonym na stronie internetowej projekcie organizacji ruchu docelowego występuje oznakowanie poziome, natomiast w przedmiarze robót nie ujęto oznakowania poziomego. Czy wykonawca ma doliczyć koszty tych robót do ceny ryczałtowej, czy też Zamawiający wykona oznakowanie poziome we własnym zakresie?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Koszt wykonania oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej o łącznej powierzchni 14,375 m² należy doliczyć do ceny ryczałtowej zadania.

Pytanie nr 5:

„Zgodnie z poz. nr 2 przedmiaru robót należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm na powierzchni 4 575,2 m², co daje 686,28 m³. Nie uwzględniono pozycji dotyczącej wywozu humusu, czy do wartości ryczałtowej należy doliczyć koszt wywozu? Jeżeli tak, to na jaką odległość?”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający przewiduje zagospodarowanie usuniętego humusu z przemieszczeniem na miejscu z wywózką na odległość do 1 km.

Ponadto Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia – Projekt budowlany – część drogowa i elektryczna oraz w przedmiarze robót. Przewidziany do wymiany kabel o symbolu YAKY 4 x 10 mm² w ilości 327 mb należy wymienić na kabel YAKY 4 x 25 mm² w ilości 327 mb.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK
REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Mariola Jakubów
Mariola Jakubów