

IZP.271.143. 2 .2012

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przeprowadzenie plenerowej imprezy sylwestrowej na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze wraz z kompleksową organizacją tego przedsięwzięcia.**

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.143.2012

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie nr 1:

„Mamy pytanie dotyczące przetargu na obsługę sylwestra w waszym mieście, napisane jest tam że do dyspozycji macie jedno gniazdo prądowe 5 x 16A.

Proszę nam to potwierdzić ponieważ myśleliśmy, że jest to pomyłka.?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Informuje, że w „szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” pkt 3.2.1 prawidłowo opisano przyłączy jakimi dysponuje Zamawiający. Impreza plenerowa ma się odbyć na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze obok budynku Ratusza, w którym ma siedzibę Zamawiający. W związku z tym Urząd Miasta dysponuje przyłączem energetycznym opisanym w SIWZ. Z parametrów wynika, że jest ono przydatne do podłączenia np. balonu promocyjnego. Z pewnością nie jest to wystarczające przy realizacji imprezy masowej, dlatego też Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania takiego przyłącza, które spełni wymagania techniczne sceny, oświetlenia, nagłośnienia, niezbędne do kompleksowej organizacji koncertu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK
REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Mariola Jakubow
Mariola Jakubow